

CONSISTENZA PORTE E LAMPADE EMERGENZA											
LOCALITA'	PORTA TAGLIAFUOCO 1B		PORTE TAGLIAFUOCO 2B		U.S. 1B	U.S. 2B	MANIGLIONE ANTA PRIMARIA		MANIGLIONE ANTA SECONDARIA		LAMPADE SEGNALE U.S.
	EI 60	EI 120	EI 60	EI 120			Porta TGF	U.S.	Porta TGF	U.S.	
BOLOGNA - PORTOMAGGIORE	10	12	0	2	10	3	6	4	1	2	136
CASALECCHIO - VIGNOLA	4	4	4	0	18	5	24	21	4	4	53
FERRARA - CODIGORO	1	2	0	1	15	7	1	14	1	4	65
SUZZARA - FERRARA	10	4	0	0	2	1	1	3	0	0	89
REGGIO - SASSUOLO RADICI	0	2	0	0	2	3	1	5	0	3	21
REGGIO - GUASTALLA	3	1	0	0	1	2	1	3	0	2	27
REGGIO - CIANO D'ENZA	1	4	0	0	6	1	9	1	0	1	25
PARMA - SUZZARA	1	1	1	0	1	5	0	4	0	4	38
MODENA - SASSUOLO	7	2	0	0	6	11	8	0	0	0	20
TOTALE	37	32	5	3	61	38	51	55	6	20	474